

	опасности более чем КМ2 (центральный вход, не предоставлен документ подтверждающий пожарную опасность материалов)			
165/1/9	на объект не разработана декларация пожарной безопасности	<i>Основание:</i> ст. 64 Федерального закона РФ от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.03.2019	
165/1/10	не соблюдаются требования к показателям категории зданий, сооружений, помещений, оборудования и наружных установок по признаку взрывопожарной и пожарной опасности, а именно: не обеспечено наличие на дверях помещений складского назначения обозначений их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (подтвержденных расчетным способом)	<i>Основание:</i> ч. 21 ст. 27 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2, п. 4.3 СП 12.13130.2009; п. 20 ППР в РФ	01.03.2019	
165/1/11	не соблюдается противопожарное расстояние между зданием и сооружением а именно: металлический гараж размещен на расстояние менее 15 метров от здания школы (фактически расстояние 1 метр)	<i>Основание:</i> п. 74 ППР РФ	02.09.2019	
165/1/12	по направлению движения от здания в сторону пожарного гидранта по ул. Моторная не установлен указатель (объемный со светильником или плоский, выполненный с использованием светоотражающего покрытия, стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации)	<i>Основание:</i> ст. 4,62 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ п. 8.6 СП 8.13130.2009; п.55 ППР РФ	01.03.2019	
165/1/13	не соблюдается конструктивно и объемно-планировочным решениям, степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности а именно: перегородка на 1 этаже (учительская) выполнена из горючих материалов	<i>Основание:</i> ст. 4,62 таб. 6, таб. 22 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; СП 2.13130.2012	02.09.2019	