

	электроприёмников в дежурном режиме в течение 24 ч. плюс 1 час работы системы пожарной автоматики в тревожном режиме			
165/1/ 2	не соблюдается наличие системы обеспечения пожарной безопасности, а именно: количество звуковых и речевых пожарных оповещателей, их расстановка и мощность не обеспечивает уровень звука во всех местах постоянного или временного пребывания людей в соответствии с нормами (	<i>Основание:</i> ст. 4 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008; п. 4.8 СП 3.13130.2009);	01.03.2019	
165/1/ 3	не соблюдается наличие системы обеспечения пожарной безопасности, а именно: помещения на первом не защищены автоматической пожарной сигнализацией (позиции № 63,67,68,71 Технического паспорта БТИ)	<i>Основание:</i> ч.ч.1,3 ст.6; ст.ст.42, 46,54,83,84,91,103 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ приложение А п.38 табл. А3 СП 5.13130.2009);	02.09.2019	
165/1/ 4	не обеспечено исправное состояние систем и установок противопожарной защиты, а именно: СОУЭ находится в нерабочем состоянии (помещения начальной школы)	<i>Основание:</i> п. 61 ППР РФ	01.03.2019	
165/1/ 5	не соблюдается наличие системы обеспечения пожарной безопасности, а именно: не предусмотрено автоматическое отключение при пожаре систем общеобменной вентиляции, при срабатывании автоматической системы пожарной сигнализации	<i>Основание:</i> ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 6.24 СП 7.13130.2013	02.09.2019	
165/1/ 6	не обеспечено исправное состояние знаков пожарной безопасности, обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы	<i>Основание:</i> п. 43 ППР в РФ	01.03.2019	
165/1/ 7	не обеспечена безопасность людей при возникновении пожара а именно: на дверях лестничных клеток, отсутствуют уплотнения в притворах	<i>Основание:</i> ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 4.2.7 СП 1.13130.2009	01.03.2019	
165/1/ 8	не обеспечена безопасность людей при возникновении пожара а именно: в тамбуре допускается применение горючей отделки пола на пути эвакуации класса пожарной	<i>Основание:</i> ст.4 табл. 28 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ	01.03.2019	