



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Омской области

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы

Ленинского А.О. г. Омска

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Омск, ул. Стальского, 86, тел.: 40-16-10, факс: 40-17-90, E-mail: ond-lao@mail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

(наименование органа государственного пожарного надзора)

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

**Предписание № 165/1 /1-13**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий  
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угро-  
зы возникновения пожара**

Бюджетного общеобразовательного учреждения г. Омска «Средняя общеобразовательная  
школа №108»

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Ленинского АО г. Омска  
по пожарному надзору от «12» октября 2018 г. № 165, ст. 6 Федерального закона от 21 де-  
кабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00  
мин. «19» ноября 2018 г.; с 12 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. «23» ноября 2018 г.; с 12 час. 00  
мин. до 13 час. 00 мин. «30» ноября 2018 г. проведена плановая проверка государственным ин-  
спектором Ленинского АО г. Омска по пожарному надзору Сивохой Евгением Сергеевичем по-  
мещений и территории Бюджетного общеобразовательного учреждения г. Омска «Средняя  
общеобразовательная школа №108» расположенного по адресу: г. Омск, ул. Моторная, 9 Ли-  
тера А

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по по-  
жарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с директором Бюджетного общеобразовательного учреждения г. Омска «Средней об-  
щеобразовательной школы № 108» Криницына Ираида Валерьевна

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безо-  
пасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности,  
выявленные в ходе проверки:

№ Пред- писа- ния	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выяв- ленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Россий- ской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок уstra- нения на- руше- ния тре- бования по- жарной безо- пасности	Отметка (подпись) о выполне- нии (ука- зывается только вы- полнение)
1	2	3	4	5
165/1/ 1	не соблюдается наличие системы обеспечения пожарной безопасности, а именно: резервные источники питания, аккумуляторные батареи или блоки бесперебойного питания, не обеспечивают питание	<b>Основание:</b> (ст. 4 Федераль- ного закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 15.3 СП 5.13130.2009);	01.03.2019	